МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(КарНЦ РАН)

ПРИКАЗ

03.07.2026 № 55-од

г. Петрозаводск

Об утверждении Инструкции
о мерахпожарной безопасности
для зданий КарНЦ РАН

В соответствии с абзацем вторым статьи 16 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации,1994, N 35, ст. 3649), и абзацем четвертым пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитьи ввести в действие Инструкцию о мерах пожарной безопасности для зданий КарНЦ РАН (далее – Инструкция), с даты подписания настоящего приказа.

2. Руководителям обособленных и структурных подразделений КарНЦ РАН:

- обеспечить выполнение требований по пожарной безопасности, установленных настоящей Инструкцией в КарНЦ РАН;

- ознакомить работников с требованиями Инструкции под подпись;

3.Признать утратившим силу приказ КарНЦ РАН от 16.02.2021 N 34 "Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в КарНЦ РАН» с даты подписания настоящего приказа.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. Генерального директора КарНЦ РАН О. Н. Бахмет

Начальник отдела комплексной
безопасности КарНЦ РАН
_____Е.Б. Романова
«29» 06 2026

Передать: институты, структурные подразделения, ОКБ, орготдел - по 1 экз.

Приложение N 1к Приказу КарНЦ РАН
от "03" 07 2026 г. N 55-од

«Согласовано»
Председатель ОКП
Объединенной профсоюзной
организации КарНЦ РАН
Т.В.Попова
«01» июля 2026 г.

«Утверждаю»
И.о. Генерального директора
КарНЦ РАН
чл.-корр. РАН О.Н.Бахмет
«____»_____2026 г.

Инструкция №1
о мерах пожарной безопасности для зданий Федерального государственного бюджетного учреждении науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук»
(КарНЦ РАН)

I. Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности для зданий Федерального государственного бюджетного учреждении науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» (далее соответственно - Инструкция, здания, объект защиты, КарНЦ РАН), устанавливает правила поведения людей, порядок организации работ и содержания территорий зданий, помещений, технологического оборудования, исходя из специфики пожарной опасности зданий, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения работниками (учащимися) всех обособленных и структурных подразделений, размещенных вздниях КарНЦ РАН (далее соответственно - работники (учащиеся).

2. В зданиях КарНЦ РАН должна быть создана система обеспечения пожарной безопасности.

2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

3. Работники (учащиеся) допускаются к работе (учебе) на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

4. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

5. Общее руководство деятельностью по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты осуществляет Генеральный директор КарНЦ РАН.

6. Лица, ответственные за пожарную безопасность в КарНЦ РАН, назначаются приказом КарНЦ РАН.

7. В зданиях КарНЦ РАН разрабатываются планы эвакуации людей при пожаре, а также инструкция о действиях дежурного персонала вахты при получении сигнала о пожаре, и неисправности установок противопожарной защиты.

8. Отдел комплексной безопасности КарНЦ РАН осуществляет проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в КарНЦ РАН.

9. Организация работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающих исправное состояние указанных средств, осуществляется отделом комплексной

безопасности КарНЦ РАН.

9.1. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания, утверждаемый Генеральным директором КарНЦ РАН.

10. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

11. Ответственность за соблюдение противопожарного режима возлагается на руководителей обособленных и структурных подразделений КарНЦ РАН:

11.1. Руководители обособленных и структурных подразделений КарНЦ РАН назначают лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности согласно фактическому размещению в служебных помещениях.

12. На лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности, указанных в подпункте 11.1 Инструкции, возлагаются следующие функции:

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;
- регулярная проверка путем внешнего осмотра противопожарного состояния закрепленного оборудования и служебных помещений;
- контроль за наличием и состоянием первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
- обеспечение мер пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, опасными в пожарном отношении веществами и материалами;
- информирование лица, ответственного за пожарную безопасность в КарНЦ РАН, назначенного в соответствии с пунктом 6 Инструкции, и руководителя обособленного или структурного подразделения об имеющихся нарушениях и состоянии пожарной безопасности;
- при обнаружении пожара или его признаков - сообщение по телефону 101 (01), 112 в подразделение пожарной охраны о пожаре и принятие возможных мер по эвакуации людей, имущества и ликвидации пожара.

13. Дежурные вахтеры обеспечиваются телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

II. Порядок содержания территорий, здания, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты

14. При эксплуатации прилегающей территории к зданию запрещается:

- использовать противопожарные расстояния между зданиями для стоянки автотранспорта, складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
- перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных на этажи зданий либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности.

15. Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

16. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (при наличии) обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

17. В зданиях запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи и другие);

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

18. В научных лабораториях КарНЦ РАН:

- запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке.

- руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией:

- в помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре;

- запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции;

- бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не должны допускать ее протечку;

- лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

19. На объекте защиты должны соблюдаться требования, предусмотренные Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотин-содержащей продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 8, ст. 721; 2021, N 1, ст. 45).

20. На объекте защиты запрещается курить, за исключением специально отведенных и оборудованных для этого мест, расположенных во внутреннем дворе зданий и обозначенных знаками "Место для курения", "Курение и пользование открытым огнем запрещено", наличием урн с водой для окурков, первичными средствами пожаротушения.

21. Все пожароопасные (огневые) работы в зданиях и на прилегающей территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

22. Системы и средства противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожаротушения, автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах, перекрытиях), а также устройства для самозакрывания дверей должны содержаться в исправном рабочем состоянии.

23. Объект защиты должен быть категорирован по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определен класс зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

24. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости.

25. Запрещается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).

26. Запрещается эксплуатировать оборудование, технические средства с неисправностями, которые могут привести к пожару.

27. При изменении функционального назначения здания, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом N 123-ФЗ.

28. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

29. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона N 123-ФЗ.

30. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

31. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

32. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

33. Административно-хозяйственный отдел КарНЦ РАН обеспечивает наличие на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из цокольного (подвального) этажа на первый этаж приспособлений для самозакрывания.

34. В соответствии с пунктом 27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- хранить (в том числе временно) инвентарь, материалы и уборочную технику;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

III. Требования к эксплуатации электроустановок

35. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

36. В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима при эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические

электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

37. При неисправности электрооборудования, технических приборов или повреждении токоведущих частей, изоляции незамедлительно информируется инженерная служба КарНЦ РАН по телефону (8-814-2)-76-98-08; гл.энергетик КарНЦ РАН(8-814-2)-78-01-30 и оформляется заявка на устранение неисправностей.

IV. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

38. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

-оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

-закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

-подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

-выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

-хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

V. Первичные средства пожаротушения и правила их использования

39. Здания КарНЦ РАН оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), пожарнымы кранами.

40. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации здания, сооружений, помещений.

41. Каждый этаж здания должен оснащаться огнетушителями из расчета расстояния от огнетушителя до возможного очага возгорания - не более 20 метров для помещений административного и общественного назначения, но не менее 2 огнетушителей на этаж.

42. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

43. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

44. После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

45. Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горящей поверхности, и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением осуществляется только подразделениями пожарной охраны.

46. Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

47. Пожарный кран: совокупность технических средств, состоящая из пожарного запорного клапана, установленного на отводе стояка или опуска, пожарного рукава (рукавной катушки) и ручного пожарного ствола.

48. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа.

49. Пожарный кран и средства обеспечения их использования предназначены для использования работниками, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами.

50. Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в том, что на месте тушения пожара отсутствуют электроустановки под напряжением).

51. Для приведения пожарного крана в действие внутри здания необходимо не менее 2 работников:

- первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;
- второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания;
- первый работник открывает пожарный кран, нажимает на кнопку включения насоса-повысителя (при наличии);
- второй работник работает со стволом на тушение пожара.

VI. Соблюдение работниками требований пожарной безопасности

52. Каждый работник в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать Инструкцию;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре;
- выполнять меры предосторожности при пользовании электроприборами, газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостям и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

53. По окончании рабочего дня работники (учащиеся) отключают от электросети оргтехнику и электроприборы на своем рабочем (учебном) месте.

54. По окончании рабочего дня последний уходящий из помещения работник производит внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимает меры по их устранению.

55. Закрытие помещений производится только после устранения нарушений требований пожарной безопасности, отключения от электрической сети электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов, закрытия окон.

56. Запасные ключи от всех помещений должны храниться на посту дежурного

вахтера.

VII. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

57. При проведении мероприятия, связанного с массовым пребыванием людей в КарНЦ РАН (50 человек и более), должностное лицо обособленного и структурного подразделения, ответственного за организацию мероприятия и пожарную безопасность, осуществляет дежурство в местах проведения мероприятия, проводит осмотр помещения перед началом мероприятия в целях определения готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности и соблюдения следующих запретов:

- на применение дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей;

-на проведение перед началом и при проведении мероприятия огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ;

- на уменьшение ширины проходов между рядами и установки в проходах дополнительных кресел, стульев;

- на превышение максимально допустимого количества людей на мероприятии, исходя из расчета не менее 1 квадратного метра на одного человека.

58. В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

VIII. Обязанности должностных лиц

59. Руководители обособленных и структурных подразделений КарНЦ РАН:

- возлагают обязанности по контролю за соблюдением работниками настоящей Инструкции на руководителей структурных подразделений и их заместителей или лиц, исполняющих их обязанности;

- обеспечивают выполнение работниками требований о запрещении курения на объекте защиты;

- принимают меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- направляют вновь принятых работников на проведение противопожарного инструктажа на рабочем месте к лицу, ответственному в структурном подразделении за противопожарную безопасность, прошедшему обучение по программам дополнительного профессионального образования;

- обеспечивают ознакомление под подпись работников с Инструкцией, а также с поэтажным планом эвакуации.

60. Обязанности отдела комплексной безопасности КарНЦ РАН:

- осуществление контроля за выполнением настоящей Инструкции и своевременное информирование руководства КарНЦ РАН о состоянии пожарной безопасности зданий и прилегающей к зданиям территории;

- контроль работы обособленных и структурных подразделений КарНЦ РАН по вопросам обеспечения противопожарной защиты объекта защиты.

- обеспечение наличия табличек с номером телефона пожарной охраны.

- планирование работ по обеспечению пожарной безопасности;

- обеспечение приобретения, учета, проверки, выдачи, периодического обслуживания и замены специализированной пожарно-технической организацией огнетушителей, ведение соответствующей документации по огнетушителям;

- проверка наличия, комплектности и содержания в надлежащем состоянии первичных средств пожаротушения (систем пожарной сигнализации и оповещения, внутреннего противопожарного водоснабжения, огнетушителей);

- контроль за выполнением работ организацией, имеющей лицензию на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, эвакуационных лестниц и другого оборудования;

- обеспечение соблюдения противопожарного режима: контроль за местами для курения, местами сбора горючих отходов, местами хранения пожароопасных материалов,

порядком проведения пожароопасных работ;

- реализация мероприятий пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, опасными в пожарном отношении веществами и материалами;

- устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности;

- участие в постоянной работе по обеспечению пожарной безопасности (в проверках, разработке мероприятий, планировании, пропаганде);

- организация проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты;

- обеспечение содержания наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) здания и сооружений в исправном состоянии.

- организация не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (при наличии), наружных открытых лестниц (при наличии) предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

IX. Обязанности и действия работников и дежурных вахтеров при пожаре

61. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры воздуха и другие) в здании, помещении обязаны:

- немедленно сообщить об этом по телефону 101 (01), 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать наименование объекта защиты (например: КарНЦ РАН, г.Петрозаводск, ул.Пушкинская,д.11) место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, в котором работают);

- доложить своему непосредственному руководителю или лицу, исполняющему его обязанности, о пожаре;

- отключить от электросети имеющиеся в помещении электроприборы, оргтехнику и, покидая помещение, плотно закрыть за собой все окна и двери;

- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, оказывая помощь людям, имеющим затруднения при эвакуации из помещений, если при этом не наносится вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре;

- выполнять команды по эвакуации, поступившие от непосредственного руководителя или лица, исполняющего его обязанности, и переданные по системе речевого оповещения;

- при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара в начальной стадии;

- доложить непосредственному руководителю структурного подразделения или лицу, исполняющему его обязанности, об эвакуации из здания в безопасную зону (место сбора);

62. Руководители обособленных и структурных подразделений КарНЦ РАН при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

- немедленно докладывать Генеральному директору КарНЦ РАН или лицу, исполняющему его обязанности в этот период, о пожаре и принимать предусмотренные планами эвакуации при пожаре меры по эвакуации людей, документов, имущества;

- немедленно оповестить подчиненных работников, работников и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;

- проконтролировать, чтобы работники взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания (при наличии) и при необходимости использовали их;

- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, проинформировать Генерального директора или лицо, исполняющее его обязанности в этот период, или его заместителей о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

63. Генеральный директор КарНЦ РАН или лицо, исполняющее его обязанности, при пожаре:

- принимает доклады от руководителей обособленных и структурных

подразделений КарНЦ РАН о принятых мерах по эвакуации людей и выносу документов в безопасное место;

- принимает доклады от руководителей обособленных и структурных подразделений о прекращении работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, при необходимости дает указание о полном прекращении всех видов работ в здании;

- принимает доклады от руководителей обособленных и структурных подразделений, начальника ОКБ КарНЦ РАН по проведенной эвакуации за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дает дополнительные указания об их эвакуации;

- организует вызов на место пожара своих заместителей и начальников служб, дает им указания об участии в эвакуации людей, документов и локализации очага возгорания имеющимися силами и средствами;

- осуществляет общее руководство по тушению пожара и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны.

64. Начальник ОКБ КарНЦ РАН или лицо, исполняющее его обязанности, при пожаре:

- проверяет время сообщения о пожаре в пожарную охрану дежурным вахтером и при необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану и докладывает Генеральному директору КарНЦ РАН о возникшем пожаре, принимаемых мерах по эвакуации людей и локализации очага возгорания;

- организует проверку включения в работу автоматических установок и систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты), в случае необходимости дает указание дежурному вахтеру на повторное включение установок и систем противопожарной защиты;

- дает указание дежурному вахтеру об организации встречи пожарной охраны и спасателей;

- обеспечивает встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- организует предоставление прибывшим подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых в здании веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

65. Дежурный вахтер при возникновении пожара:

- обеспечивает открытие всех дверей для беспрепятственного проведения эвакуации людей и далее действует согласно плану охраны зданий;

- встречает прибывшие подразделения пожарной охраны, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда (подхода) к очагу пожара, а также сообщает прибывшим подразделениям пожарной охраны информацию о ходе эвакуации людей.

66. Работникам в случае несрабатывания в автоматическом режиме систем противопожарной защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре, сигнализации, пожаротушения) (признаки не включения систем: отсутствие звуковых или речевых сигналов оповещения о пожаре) необходимо в ручном режиме с помощью ближайших расположенных ручных пожарных извещателей, осуществить включение данных систем (нажать кнопки на ручных пожарных извещателях).

67. Работники должны прекратить все работы в здании (кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара).

68. Работники, не задействованные в тушении пожара, должны покинуть пределы опасной зоны, сохраняя спокойствие и оказывая помощь нуждающимся людям.

69. Эвакуация проводится в соответствии с наиболее безопасным маршрутом,

предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара. При необходимости структурные подразделения устанавливают особый порядок эвакуации, исходя из специфики осуществляемой деятельности.

70. По окончании эвакуации руководители обособленных и структурных подразделений КарНЦ РАН должны сообщить об эвакуированных людях дежурному вахтеру (и (или) руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

X. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

71. Проведение огневых или иных пожароопасных работ в КарНЦ РАН осуществляется подрядными организациями на контрактной основе в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

72. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ проводит подрядная организация.

XI. Требования пожарной безопасности к столовым, буфетам и помещениям пищеблока

73. Расстановка столов в помещении не должна препятствовать свободной эвакуации посетителей в случае пожара.

74. Запрещается устанавливать столы, стулья и другую мебель в проходах помещения буфета, препятствующих движению посетителей.

75. В залах столовых, буфетов и помещениях пищеблока запрещается:

- загромождать проходы и выходы мебелью, оборудованием и тарой;
- декорировать стены и занавешивать окна залов горючими материалами без огнезащитной пропитки;
- оставлять кухонные плиты, печи-СВЧ, духовые и кондитерские шкафы без присмотра;
- эксплуатировать временные электропроводки;
-устанавливать и хранить порожние и наполненные газовые баллоны.

За холодильной камерой должно быть установлено постоянное наблюдение.

XII. Порядок содержания установок пожарной сигнализации, пожаротушения и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

76. При проведении ремонтных работ технические средства пожарной автоматики (приборы, извещатели, оповещатели и другое) должны быть защищены от попадания на них строительного мусора, пыли, брызг.

77. При выполнении перепланировки помещений объекта защиты система пожарной автоматики должна быть модернизирована с учетом новой планировки помещений и их функционального назначения.

78. К ручным пожарным извещателям должен быть обеспечен свободный доступ.

79. Не допускается отключение систем пожарной автоматики, за исключением случаев проведения ремонта систем (в том числе строительного) или технического обслуживания.

80. Сброс сигнала "Пожар" должен осуществляться только лицами, прошедшими обучение и имеющими соответствующий допуск для работы с системами противопожарной защиты.

81. Сброс сигнала "Пожар" допустимо осуществлять только после визуального установления факта наличия возгорания или его отсутствия (в случаях ложного срабатывания).

82. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту,

связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей, оповещателей), начальник ОКБ КарНЦ РАН обязан принять необходимые меры по защите помещений от пожара.

83. В помещении дежурного вахтера должна быть вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики.

84. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

85. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всем зданиям.

86. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

87. При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.